

Buongiorno,

allego una tabella che riporta i consumi settimanali in kWh dei rooftop di Assago (misure multimetri ESAM).

- 1) Confrontando la media 2011 con i valori 2006-2009, la riduzione consumi è del **26%**
- 2) Confrontando gli assorbimenti post-ante CoolRoof, la riduzione consumi è del **24%**.

---> siamo attorno al **25%** di riduzione consumi elettrici per il condizionamento.

I dati sono interessanti, anche perchè non considerano il beneficio ulteriore della riduzione consumi del freddo alimentare.

Saluti,

Giovanni Piano

	2006	2007	2008	2009	2011
lunedì 27 giugno 2011					
27 giu - 4 lug			41.707	41.569	48.215
lunedì 11 luglio 2011					41.692
lunedì 18 luglio 2011					40.565
lunedì 25 luglio 2011					30.069
lunedì 1 agosto 2011					30.871
lunedì 8 agosto 2011					36.963
lunedì 15 agosto 2011					26.651
lunedì 22 agosto 2011		44.573	46.783		34.985
lunedì 29 agosto 2011				47.627	40.968
lunedì 5 settembre 2011					31.215
5-12 settembre					30.492
12-19 settembre	39.917	40.808			32.447



Giovanni PIANO
Energy Manager
Phone +39 0248252460
Fax +39 0248252720
giovanni_piano@carrefour.com

Direzione Acquisti Non Merci
Via Caldera, 21
20153 Milano
Italy



Respectons ensemble l'environnement. N'imprimez ce message que si nécessaire
Let's respect the environment together. Only print this message if necessary

Produrre un foglio A4 richiede 7.5 g di CO2. Rispetta l'ambiente, pensa prima di stampare!